

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование территориального органа МЧС России)

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 349 т.(84722)33739 ф. E-mail: gps01@elista.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаганскому и
Черноземельскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

(наименование органа государственного надзора)

РК, г. Лагань, ул. Жигульского, 2, тел. (84733) 93182, E-mail: ondlagan@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«01» октября 2021 г., 17 час. 10 мин. № 40/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от 27.09.2021 № 40, учётный № проверки 082105017062

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Петруевым Владимиром Эрднеевичем, начальником отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Лаганскому и Черноземельскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного МЧС России по Республике
Калмыкия (главным государственным инспектором Лаганского и Черноземельского районов
по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действия (бездействие) МКОУ «Северная СОШ им. Лиджи-Горяева Т.Л.-
Г.», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования пожарной
безопасности, в том числе предъявляемые к МКОУ «Северная СОШ им. Лиджи-Горяева Т.Л.-
Г.», осуществляющему деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

359225, Республика Калмыкия, с. Северное, ул. Школьная, 30

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Северная средняя общеобразовательная школа имени Лиджи-Горяева Т.Л-Г.» (далее МКОУ «Северная СОШ им. Лиджи-Горяева Т.Л-Г.»), ИНН 0803002654. 359225, Республика Калмыкия, с. Северное, ул. Школьная, 30

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" октября 2021 г., 14 час. 30 мин.

по "01" октября 2021 г., 17 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В ходе проведения плановой (внеплановой) выездной проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Нормативный правовой акт Российской Федерации и (или) нормативный документ в области пожарной безопасности, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности утвердить директором учреждения. Отсутствует запись об ознакомлении персонала с инструкцией о мерах пожарной безопасности.	п. 2, раздел 18 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
2.	Акты проведения работ по техническому обслуживанию и прохождению сигнала должны составляться ежемесячно. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности должна вноситься в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
3.	Средство обеспечения пожарной безопасности (модуль GSM) привести в рабочее состояние.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	

4.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
5.	Обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
6.	Акты проведения работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения должны составляться ежеквартально. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности должны вноситься в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
7.	Разработать приказ о запрете курения в помещениях и на территории учреждения.	п. 1 ст.12 Федерального закона №15-ФЗ «"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" от 23.02.2013	15.11.2021	
8.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения на входных дверях помещений с наружной стороны в зоне их обслуживания на видном	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	

	месте.			
9.	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации на лестничной клетке правого крыла здания.	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
10.	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации на лестничной клетке левого крыла здания.	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	
11.	Произвести замену 2 первичных средств пожаротушения, огнетушителей ОП-4 АВСЕ.	п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.11.2021	

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник ОНД и ПР по Лаганскому и Черноземельскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по РК
Петруев В.Э.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МКОУ «Северная СОШ им. Лиджи-Горяева Т.Л.-Г. Батырова Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего для исполнения предписание)

«__» часов «__» минут «01» октября 2021 г.

(подпись)